



Atbilstības sertifikāts
Nr. 3831/2021

Ar šo Inspecta Latvia apliecina, ka

1. Vienas vērtnes koka iekšdurvis "Brodoor AF01" ar koka kārbu bez pārfalces
2. Vienas vērtnes koka iekšdurvis "Brodoor AF02" ar koka kārbu ar pārfalci

KO RAŽOJIS:

SIA "BRODOor"

Pils rajons 45, Jēkabpils, LV-5202, Latvija, Reģ. Nr. 45403006398

RAŽOTNES ADRESE:

SIA "AIJA AUDIO" ražotne, Ķieģeļu iela 19b, Jēkabpils, LV-5202, Latvija

Ugunsizturības klasifikācija saskaņā ar EN 13501-2:2023,
"CERTBUD Sp. Z o.o." (Polija)

1. Klasifikācijas ziņojums Nr. 946/SIA BRODOOR/2020-1/K/3 (05.04.2024).
2. Klasifikācijas ziņojums Nr. 946/SIA BRODOOR/2020-2/K/3 (05.04.2024).

EN 13501-2:2023

Ugunsizturības klase:

E15-C / E 20-C / E30-C

EI₁ 15-C / EI₁ 20-C / EI₁ 30-C

EI₂ 15-C / EI₂ 20-C / EI₂ 30-C

EW 15-C / EW 20-C / EW 30-C

Sertifikāts ir spēkā ar nosacījumu, ka nemainās attiecīgo augstāk norādīto tehnisko noteikumu un ar tiem saistīto normatīvo dokumentu nosacījumi vai būtiski nemainās ražošanas vai ražošanas procesa kontroles nosacījumi.

Sertifikāts izdots: 25.06.2024.

Sertifikāts derīgs līdz: 05.04.2027.

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs

Sertifikāts izdots uz 1 (vienas) lapas



AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv

Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress

SERTIFIKĀTS